甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表　　2019 年 4 月 15 日

企业名称	甘肃刘化（集团）有限责任公司	法人代表	刘　峰	所属行业	氮肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》　（GB13458-2013）
地址	永靖县四沟村	经　度 纬　度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″	联系电话	8858326	监测机构	在线监测
监测时间	2019年4月15日	监测点位	污水厂出口	生产周期	连续	排放去向	黄河

污染物名称	化学需氧量			氨氮			排口流量(m^3/h)	备注 时间
排放限值	80mg/L			25mg/L				
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数		
2：00	16.43	是	0	14.54	是	0	280	
4：00	25.13	是	0	13.81	是	0	281	
6：00	16.98	是	0	13.42	是	0	283	
8：00	15.29	是	0	12.62	是	0	286	
10：00	14.72	是	0	12.57	是	0	186	
12：00	12.74	是	0	11.81	是	0	284	
14：00	12.96	是	0	9.70	是	0	246	
16：00	15.96	是	0	8.87	是	0	211	
18：00	14.03	是	0	7.16	是	0	237	
20：00	12.93	是	0	6.31	是	0	186	
22：00	11.95	是	0	5.92	是	0	191	
24：00	14.62	是	0	5.48	是	0	189	
平均值	15.31			10.18			238.33	
最大值	25.13			14.54			286.00	
最小值	11.95			5.48			186.00	
日排放总量							5720	