临夏县城区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年5月15日）

企业名称	临夏县污水处理厂		法人代表	虎世平	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污物排放标准》（GB18918-2002）
地址	临夏县马九川村	经度 纬度	103°17′26″ 35°57′23″	联系电话		0930-3287177/3287188	监测机构	在线监测
监测时间	2019年5月15日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	直接进入大夏河
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量（m³）	备注
排放限值	60mg/L			8（15）mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标				
时间		是否达标	超标倍数		是否达标	超标倍数		
0-2		是	0		是	0		
2-4		是	0		是	0		
4-6		是	0		是	0		
6-8	28	是	0	4.3	是	0		
8-10	29.5	是	0	3.7	是	0		
10-12	27.3	是	0	4.6	是	0		
12-14	25.6	是	0	3	是	0		
14-16		是	0		是	0		
16-18		是	0		是	0		
18-20		是	0		是	0		
20-22		是	0		是	0		
22-24		是	0		是	0		
平均值								
最大值								
最小值								
日排放总量								