甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表　　2019 年 5 月 15 日

企业名称	甘肃刘化（集团）有限责任公司	法人代表	刘　峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》　（GB13458-2013）
地 址	永靖县四沟村	经　度 纬　度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″	联系电话	8858326	监测机构	在线监测
监测时间	2019年5月15日	监测点位	污水厂出口	生产周期	连续	排放去向	黄河

污染物名称	化学需氧量			氨氮			排口流量(m^3/h)	备注 时间
排放限值	80mg/L			25mg/L				
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数		
2：00	21.34	是	0	2.57	是	0	280	
4：00	23.01	是	0	2.82	是	0	282	
6：00	21.28	是	0	2.66	是	0	284	
8：00	20.44	是	0	2.27	是	0	316	
10：00	20.13	是	0	2.29	是	0	358	
12：00	20.11	是	0	1.98	是	0	362	
14：00	22.64	是	0	1.69	是	0	378	
16：00	21.78	是	0	1.51	是	0	362	
18：00	20.09	是	0	1.39	是	0	326	
20：00	20.40	是	0	1.38	是	0	354	
22：00	21.02	是	0	1.63	是	0	460	
24：00	20.20	是	0	1.53	是	0	130	
平均值	21.04			1.98			324.33	
最大值	23.01			2.82			460.00	
最小值	20.09			1.38			130.00	
日排放总量							7784	