

永靖大河水务污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年5月28日）

企业名称	永靖大河水务有限公司		法人代表	李天举		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	
地址	永靖县古城新区	经度 纬度	103° 17' 26" 35° 57' 23"		联系电话		09308888854		监测机构	在线监测
监测时间	2019年5月28日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	直接进入黄河干流区间	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m <sup>3</sup> )		备注	
排放限值	60mg/L			8(15)mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标						
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数				
0-2	20.41	是	0	1.96	是	0	0.55			
2-4	22.25	是	0	2.00	是	0	0.00			
4-6	19.47	是	0	1.82	是	0	0.50			
6-8	19.51	是	0	1.99	是	0	0.00			
8-10	19.58	是	0	1.72	是	0	393.03			
10-12	19.47	是	0	1.69	是	0	0.00			
12-14	19.45	是	0	1.69	是	0	430.18			
14-16	19.52	是	0	1.58	是	0	0.00			
16-18	19.56	是	0	1.54	是	0	474.92			
18-20	20.00	是	0	1.48	是	0	0.00			
20-22	21.09	是	0	1.50	是	0	471.13			
22-24	21.85	是	0	1.55	是	0	0.00			
平均值	20.17			1.71			100.45			
最大值	23.21			2.05			1509.76			
最小值	19.42			1.48			0.00			
日排放总	484			41.24			2440			