

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年 7月1日）

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测		
监测时间	2019年6月30日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河		
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m³)	备注		
排放限值	50mg/L			5 (18) mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标						
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数				
0-2	13.732	是	0	0.922	是	0	1530			
2-4	10.803	是	0	0.494	是	0	958			
4-6	8.697	是	0	0.537	是	0	1820			
6-8	11.657	是	0	0.433	是	0	2134			
8-10	8.850	是	0	0.256	是	0	2623			
10-12	标定	是	0	0.159	是	0	2690			
12-14	13.366	是	0	0.439	是	0	2630			
14-16	16.051	是	0	1.257	是	0	2355			
16-18	26.701	是	0	1.41	是	0	1946			
18-20	故障	是	0	0.604	是	0	1750			
20-22	故障	是	0	0.653	是	0	2278			
22-24	故障	是	0	0.311	是	0	2109			
平均值	13.732		0	0.623		0	2068			
最大值	26.701		0	1.41		0	2690			
最小值	8.697		0	0.159		0	958			
日排放总量	329.568			14.952			49632			