

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年 7月3日）

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话	18093016018		监测机构	在线监测		
监测时间	2019年7月3日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m ³)	备注	
排放限值	50mg/L			5 (18) mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m ³)		
0-2	26.823	是	0	2.38	是	0	1876		
2-4	23.100	是	0	1.593	是	0	1495		
4-6	23.253	是	0	1.831	是	0	1687		
6-8	22.124	是	0	1.324	是	0	1888		
8-10	17.547	是	0	1.404	是	0	2409		
10-12	12.298	是	0	1.080	是	0	2509		
12-14	14.617	是	0	0.464	是	0	2609		
14-16	13.183	是	0	0.580	是	0	1990		
16-18	16.814	是	0	0.763	是	0	1799		
18-20	19.744	是	0	0.995	是	0	1825		
20-22	15.807	是	0	1.117	是	0	2034		
22-24	17.302	是	0	0.421	是	0	2341		
平均值	18.551			1.162			2038		
最大值	26.823			2.38			2609		
最小值	12.298			0.421			1495		
日排放总量	445.224			27.888			48912		