

**临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年 7月5日）**

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测		
监测时间	2019年7月5日		监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m <sup>3</sup> )	备注		
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标						
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m <sup>3</sup> )			
0-2	13.946	是	0	0.165	是	0	1793			
2-4	12.603	是	0	0.415	是	0	868			
4-6	14.831	是	0	0.201	是	0	1087			
6-8	24.016	是	0	0.177	是	0	1661			
8-10	12.115	是	0	0.104	是	0	2160			
10-12	11.81	是	0	0.116	是	0	2698			
12-14	11.474	是	0	1.935	是	0	2781			
14-16	14.342	是	0	0.153	是	0	2540			
16-18	11.596	是	0	0.653	是	0	1591			
18-20	12.542	是	0	0.5	是	0	1711			
20-22	13.274	是	0	0.311	是	0	1852			
22-24	10.253	是	0	0.104	是	0	1947			
平均值	13.566			0.40			1890			
最大值	24.016			1.935			1947			
最小值	10.253			0.104			868			
日排放总量	325.58			9.6			47520			