

**临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月7日）**

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测	
监测时间	2019年7月7日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m <sup>3</sup> )	备注	
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m <sup>3</sup> )		
0-2	14.678	是	0	0.067	是	0	1692		
2-4	16.814	是	0	0.018	是	0	1588		
4-6	16.112	是	0	0.024	是	0	1248		
6-8	18.279	是	0	1.922	是	0	1394		
8-10	17.028	是	0	0.049	是	0	1788		
10-12	15.410	是	0	0.067	是	0	2124		
12-14	16.906	是	0	0.061	是	0	2547		
14-16	16.570	是	0	0.098	是	0	2332		
16-18	15.258	是	0	0.134	是	0	2387		
18-20	13.763	是	0	0.061	是	0	2083		
20-22	18.828	是	0	0.012	是	0	2470		
22-24	19.316	是	0	0.043	是	0	2725		
平均值	16.580			0.213			2031		
最大值	19.316			1.922			2725		
最小值	13.763			0.012			1248		
日排放总量	397.92			5.112			48744		