

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月10日）

企业名称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话		18093016018		监测机构	在线监测	
监测时间	2019年7月10日	监测点位	出水口		生产周期	连续	排放去向	大夏河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量(m ³)	备注	
排放限值	50mg/L			5(18)mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标					
时间	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度(mg/L)	是否达标	超标倍数	排口流量(m ³)		
0-2	20.842	是	0	0.305	是	0	1925		
2-4	22.093	是	0	0.378	是	0	1765		
4-6	23.436	是	0	0.366	是	0	1982		
6-8	23.253	是	0	0.348	是	0	1881		
8-10	23.467	是	0	0.378	是	0	2226		
10-12	25.969	是	0	0.470	是	0	2793		
12-14	25.969	是	0	0.384	是	0	2606		
14-16	25.145	是	0	0.317	是	0	1985		
16-18	22.551	是	0	0.330	是	0	1905		
18-20	32.133	是	0	0.568	是	0	1780		
20-22	25.511	是	0	1.044	是	0	1870		
22-24	26.945	是	0	0.580	是	0	1993		
平均值	24.776			0.456			2059		
最大值	32.133			1.044			2793		
最小值	20.842			0.305			1765		
日排放总量	594.624			10.944			49416		