# 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表　2019 年 7 月 10 日

| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | | | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 址 | 永靖县四沟村 | | 经　度<br>纬　度 | 103° 16′ 57″<br>55° 58′ 44″ | | 联系电话 | 8858326 | | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2019年7月10日 | | 监测点位 | 污水厂出口 | | | 生产周期 | 连　续 | 排放去向 | 黄　河 |
| 污染物名称 | **化学需氧量** | | | **氨　氮** | | | **pH** | | **排口流量 (m3/h)** | **备 注 时 间** |
| 排 放 限 值 | **80mg/L** | | | **25mg/L** | | | **6-9** | | | |
| 时间 | 浓度（mg/L） | 是否达标 | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 是否达标 | 超标倍数 | 检测值 | 是否达标 | | |
| 2：00 | 20.97 | 是 | 0 | 1.95 | 是 | 0 | 6.91 | 是 | 254 | |
| 4：00 | 19.35 | 是 | 0 | 1.51 | 是 | 0 | 6.91 | 是 | 260 | |
| 6：00 | 17.84 | 是 | 0 | 1.91 | 是 | 0 | 6.93 | 是 | 261 | |
| 8：00 | 17.22 | 是 | 0 | 2.01 | 是 | 0 | 6.93 | 是 | 211 | |
| 10：00 | 16.71 | 是 | 0 | 1.48 | 是 | 0 | 6.92 | 是 | 330 | |
| 12：00 | 32.86 | 是 | 0 | 0.98 | 是 | 0 | 6.98 | 是 | 392 | |
| 14：00 | 19.46 | 是 | 0 | 0.10 | 是 | 0 | 7.02 | 是 | 343 | |
| 16：00 | 18.59 | 是 | 0 | 0.10 | 是 | 0 | 7.05 | 是 | 347 | |
| 18：00 | 18.14 | 是 | 0 | 0.09 | 是 | 0 | 7.03 | 是 | 336 | |
| 20：00 | 16.98 | 是 | 0 | 0.09 | 是 | 0 | 6.99 | 是 | 330 | |
| 22：00 | 27.61 | 是 | 0 | 0.09 | 是 | 0 | 6.95 | 是 | 332 | |
| 24：00 | 16.07 | 是 | 0 | 0.09 | 是 | 0 | 6.89 | 是 | 334 | |
| 平均值 | 20.15 | | | 0.87 | | | 6.96 | | 310.83 | |
| 最大值 | 32.86 | | | 2.01 | | | 7.05 | | 392.00 | |
| 最小值 | 16.07 | | | 0.09 | | | 6.89 | | 211.00 | |
| 日排放总量 | | | | | | | | | 7460 | |