

甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平

企业名称:	甘肃刘化(集团)有限责任公司				法人代表				刘 峰	
监测点名称:	3 [#] 、4 [#] 锅炉烟囱		委托检测机构		在线监测				是否正常开	
地理位置	永靖县四沟村		经 度		103° 16' 57"			纬 度	55°	
执行标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)					标准限值: mg/m			烟尘	
排放去向	大气	联系人员		田燕琳		3			≤80mg/m ³	
时间	烟尘				二氧化硫				氮氧化物	
	浓度	折算浓度	达 标 情 况	超 标 倍 数	浓度	折算浓度	达 标 情 况	超 标 倍 数	浓度	折算浓度
	毫克/ 立方米	毫克/ 立方米			毫克/ 立方 米	毫克/ 立方 米			毫克/ 立方 米	毫克/ 立方 米
0-1	18.281	26.827	是	0.0	157.517	230.949	是	0.0	102.282	151.259
1-2	18.194	26.884	是	0.0	144.286	212.939	是	0.0	107.810	160.544
2-3	18.024	28.979	是	0.0	45.412	71.271	是	0.0	122.242	198.941
3-4	17.708	28.176	是	0.0	1.558	2.482	是	0.0	120.750	193.754
4-5	17.785	28.260	是	0.0	0.530	0.851	是	0.0	113.210	181.421
5-6	17.653	27.998	是	0.0	0.212	0.330	是	0.0	112.450	179.625
6-7	17.705	27.338	是	0.0	0.009	0.014	是	0.0	115.160	179.262
7-8	17.614	26.812	是	0.0	0.839	1.249	是	0.0	112.174	172.223
8-9	18.088	27.336	是	0.0	7.269	10.778	是	0.0	107.091	163.202
9-10	18.007	26.989	是	0.0	20.602	30.914	是	0.0	113.502	171.517
10-11	18.155	27.072	是	0.0	36.177	53.452	是	0.0	126.230	189.985
11-12	18.277	27.633	是	0.0	39.599	59.879	是	0.0	134.112	204.243
12-13	18.092	27.201	是	0.0	61.914	93.096	是	0.0	134.096	203.125
13-14	17.813	26.789	是	0.0	46.403	69.746	是	0.0	134.101	203.156
14-15	17.999	27.136	是	0.0	44.973	67.773	是	0.0	131.023	199.014
15-16	17.915	26.974	是	0.0	55.241	82.761	是	0.0	129.084	196.237
16-17	17.804	26.719	是	0.0	57.421	85.757	是	0.0	129.301	195.626
17-18	18.126	27.480	是	0.0	66.541	100.961	是	0.0	129.261	197.439
18-19	18.385	27.660	是	0.0	81.729	123.048	是	0.0	126.558	191.851
19-20	17.856	26.872	是	0.0	87.551	131.962	是	0.0	131.597	199.749
20-21	17.584	26.354	是	0.0	82.277	123.318	是	0.0	127.168	192.250
21-22	17.664	25.876	是	0.0	107.277	157.284	是	0.0	121.741	179.743
22-23	17.525	25.706	是	0.0	119.856	175.675	是	0.0	124.320	183.715
23-24	17.203	25.899	是	0.0	79.537	119.718	是	0.0	124.814	189.502
平均值	17.891	27.121			58.047	86.605			122.533	187.245
最大值	18.385	28.979			157.517	230.949			134.112	204.243
最小值	17.203	25.706			0.009	0.014			102.282	151.259
日排放总量 吨	0.033				0.105					