

临夏市污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月13日）										
企 业 名 称	临夏市创业水务有限公司		法人代表	李杨		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地 址	临夏市折桥镇折桥村折桥湾污水处理厂	经度 130度15分17秒 纬度 35度38分37秒	联系电话			18093016018		监测机构		在线监测
监 测 时 间	2019 年7月13 日	监测点位		出水口		生产周期		连续	排放去向	大夏河
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮				排口流量(m³)		备注
排 放 限 值	50mg/L			5（18）mg/L 括号内为温度≤12℃控制指标						
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	排口流量(m³)			
0-2	26.549	是	0	0.317	是	0	1788			
2-4	25.603	是	0	0.323	是	0	1157			
4-6	25.908	是	0	0.330	是	0	1960			
6-8	22.551	是	0	0.311	是	0	1792			
8-10	22.460	是	0	0.384	是	0	2164			
10-12	23.589	是	0	0.378	是	0	2411			
12-14	24.352	是	0	0.378	是	0	2708			
14-16	23.07	是	0	0.354	是	0	2041			
16-18	25.42	是	0	0.781	是	0	1622			
18-20	25.17	是	0	0.482	是	0	1826			
20-22	23.039	是	0	0.366	是	0	1833			
22-24	11.932	是	0	0.323	是	0	2028			
平均值	23.304			0.394			1944			
最大值	26.549			0.781			2708			
最小值	11.932			0.311			1157			
日排放总量	559.296			9.456			46656			