甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表　2019 年 7 月 12 日

企 业 名 称	甘肃刘化（集团）有限责任公司			法人代表	刘 峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	
地 址	永靖县四沟村		经　度 纬　度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″		联系电话	8858326		监测机构	在线监测
监 测 时 间	2019年7月12日		监测点位	污水厂出口			生产周期	连　续	排放去向	黄　河
污染物名称	**化学需氧量**			**氨　氮**			**pH**		**排口流量 (m3/h)**	**备 注 时 间**
排 放 限 值	**80mg/L**			**25mg/L**			**6-9**			
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	检测值	是否达标		
2：00	17.65	是	0	0.10	是	0	6.79	是	336	
4：00	17.98	是	0	0.80	是	0	6.73	是	321	
6：00	16.58	是	0	3.06	是	0	6.73	是	322	
8：00	17.37	是	0	5.69	是	0	6.68	是	328	
10：00	18.17	是	0	8.73	是	0	6.66	是	360	
12：00	21.26	是	0	10.18	是	0	6.49	是	330	
14：00	19.85	是	0	11.91	是	0	6.74	是	336	
16：00	17.69	是	0	13.66	是	0	6.91	是	330	
18：00	47.89	是	0	15.34	是	0	6.96	是	328	
20：00	40.95	是	0	17.83	是	0	6.94	是	225	
22：00	30.02	是	0	16.18	是	0	7.04	是	217	
24：00	0.00	是	0	15.07	是	0	7.07	是	338	
平均值	22.12			9.88			6.81		314.25	
最大值	47.89			17.83			7.07		360.00	
最小值	0.00			0.10			6.49		217.00	
日排放总量									7542	