甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2019 年 7 月 13 日

企 业 名 称	甘肃刘化（集团）有限责任公司			法人代表	刘 峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	
地 址	永靖县四沟村		经 度 纬 度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″		联系电话	8858326		监测机构	在线监测
监 测 时 间	2019年7月13日		监测点位	污水厂出口			生产周期	连 续	排放去向	黄 河
污染物名称	**化学需氧量**			**氨 氮**			**pH**		**排口流量 (m3/h)**	**备 注 时 间**
排 放 限 值	**80mg/L**			**25mg/L**			**6-9**			
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	检测值	是否达标		
2：00	17.39	是	0	14.84	是	0	7.06	是	280	
4：00	18.01	是	0	14.55	是	0	7.05	是	269	
6：00	17.34	是	0	14.12	是	0	7.04	是	289	
8：00	18.51	是	0	13.57	是	0	7.01	是	277	
10：00	17.89	是	0	12.82	是	0	6.95	是	21	
12：00	51.77	是	0	11.56	是	0	6.87	是	315	
14：00	36.84	是	0	10.69	是	0	6.84	是	295	
16：00	70.98	是	0	9.75	是	0	6.81	是	320	
18：00	32.61	是	0	9.26	是	0	6.75	是	290	
20：00	21.46	是	0	7.53	是	0	6.81	是	303	
22：00	21.44	是	0	6.27	是	0	6.86	是	254	
24：00	18.29	是	0	5.91	是	0	6.94	是	257	
平均值	28.54			10.91			6.92		264.17	
最大值	70.98			14.84			7.06		320.00	
最小值	17.34			5.91			6.75		21.00	
日排放总量									6340	