

积石山县城区生活污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月12日）

企业名称	积石山县城区生活污水处理厂		法人代表	沙学英		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	
地址	吹麻滩镇下红咀村	经度 纬度	102° 52' 0" 35° 43' 0"		联系电话		13830139247	监测机构	在线监测	
监测时间	2019年7月12日	监测点位		出口		生产周期	6小时	排放去向	直接排入吹麻滩河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m ³)	备注		
排放限值	60mg/L			8 (15) mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标						
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数				
0-2	19.7	是	0	1.18	是	0	0			
2-4	19.5	是	0	2.19	是	0	715			
4-6	16.3	是	0	4.62	是	0	547			
6-8	12.2	是	0	3.68	是	0	0			
8-10	13.1	是	0	2.56	是	0	641			
10-12	16.6	是	0	3.38	是	0	742			
12-14	14.5	是	0	2.33	是	0	0			
14-16	13	是	0	1.2	是	0	631			
16-18	20.5	是	0	1.08	是	0	665			
18-20	19.7	是	0	1.03	是	0	2			
20-22	15.6	是	0	0.96	是	0	686			
22-24	14.6	是	0	1.32	是	0	709			
平均值	16.28			2.13						
最大值	20.5			4.62						
最小值	12.2			0.96						
日排放总	0.09			0.011			5338			