

积石山县城区生活污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月14日）

企业名称	积石山县城区生活污水处理厂		法人代表	沙学英		所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	
地址	吹麻滩镇下红咀村	经度 纬度	102° 52' 0" 35° 43' 0"		联系电话		13830139247	监测机构	在线监测	
监测时间	2019年7月14日	监测点位		出口		生产周期	6小时	排放去向	直接排入吹麻滩河	
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m <sup>3</sup> )	备注		
排放限值	60mg/L			8 (15) mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标						
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数				
0-2	18.1	是	0	1.35	是	0		0		
2-4	15.6	是	0	1.2	是	0		713		
4-6	16.4	是	0	2.78	是	0		667		
6-8	15	是	0	2.71	是	0		0		
8-10	16.1	是	0	1.76	是	0		626		
10-12	11.5	是	0	2.52	是	0		620		
12-14	16.2	是	0	2.26	是	0		0		
14-16	16.1	是	0	1.36	是	0		661		
16-18	26.6	是	0	1.27	是	0		642		
18-20	19.4	是	0	0.99	是	0		0		
20-22	15.4	是	0	0.9	是	0		569		
22-24	15.6	是	0	1.62	是	0		629		
平均值	16.83			1.73						
最大值	26.6			2.78						
最小值	11.5			0.9						
日排放总	0.09			0.009				5127		