

和政县污水处理站连续监测小时平均值日报表（2019年7月10日）

企业名称	和政县污水处理站		法人代表	乔文孝	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	和政县三合镇虎家村	经度 纬度	103° 23' 19" 35° 27' 35"	联系电话		13993041339	监测机构	在线监测	
监测时间	2019年7月10日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	广通河
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m <sup>3</sup> )	备注	
排放限值	60mg/L			8(15)mg/L 括号内为温度≤12℃ 控制指标					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0:00	22.60	是	0	1.80	是	0	344.18		
2:00	23.96	是	0	1.72	是	0	346.97		
4:00	22.34	是	0	1.61	是	0	346.63		
6:00	24.06	是	0	1.78	是	0	346.28		
8:00	24.22	是	0	1.77	是	0	343.49		
10:00	25.83	是	0	1.28	是	0	345.93		
12:00	26.41	是	0	1.35	是	0	348.37		
14:00	24.84	是	0	1.44	是	0	343.83		
16:00	23.54	是	0	1.17	是	0	344.18		
18:00	27.60	是	0	2.03	是	0	345.93		
20:00	24.43	是	0	1.75	是	0	346.63		
22:00	22.34	是	0	2.35	是	0	343.83		
平均值	24.35			1.67			345.52		
最大值	27.60			2.35			348.37		
最小值	22.34			1.17			343.49		
日排放总量	292.17			20.05			8292.50		