

积石山县城区生活污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2019年7月15日）											
企 业 名 称	积石山县城区生 活污水处理厂		法人代表		沙学英		所属 行业	污水处理	执行 标准	《城镇污水处理厂污物 排放标准》 （GB18918-2002）	
地 址	吹麻滩镇下 红咀村	经度 纬度	102° 52′ 0″ 35° 43′ 0″		联系电话		13830139247		监测机构		在线监测
监 测 时 间	2019年7月 15日	监测点位		出口		生产周期		6小时	排放去 向	直接排入吹 麻滩河	
污 染 物 名 称	化学需氧量(COD)				氨氮			排口流量 (m³)		备注	
排 放 限 值	60mg/L				8 (15) mg/L 括号内为温度 ≤12℃控制指标						
时间	浓度（mg/L）	是否 达标	超标倍 数	浓度（mg/L）	是否 达标	超标倍数					
0-2	31	是	0	1.62	是	0	0				
2-4	18.2	是	0	2.03	是	0	643				
4-6	17.2	是	0	3.44	是	0	734				
6-8	18.2	是	0	3.87	是	0	0				
8-10	16.2	是	0	3.38	是	0	572				
10-12	17	是	0	2.66	是	0	673				
12-14	20.2	是	0	1.79	是	0	0				
14-16	18	是	0	1.52	是	0	683				
16-18	18.4	是	0	2.15	是	0	618				
18-20	14.4	是	0	2.13	是	0	0				
20-22	15.8	是	0	2.09	是	0	709				
22-24	13.5	是	0	3.25	是	0	543				
平均 值	18.18			2.49							
最大 值	31			3.87							
最小 值	13.5			1.52							
日排 放总	0.09			0.013			5175				