甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2019 年 8 月 13 日

企业名称	甘肃刘化（集团）有限责任公司			法人代表	刘 峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	
地 址	永靖县四沟村		经 度 纬 度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″		联系电话	8858326		监测机构	在线监测
监测时间	2019年8月13日		监测点位	污水厂出口			生产周期	连 续	排放去向	黄 河
污染物名称	**化学需氧量**			**氨 氮**			**pH**		**排口流量 (m3/h)**	**备 注 时 间**
排放限值	**80mg/L**			**25mg/L**			**6-9**			
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	检测值	是否达标		
2：00	19.75	是	0	0.09	是	0	7.97	是	225	
4：00	18.55	是	0	0.09	是	0	7.93	是	246	
6：00	23.92	是	0	0.09	是	0	8.00	是	245	
8：00	16.92	是	0	0.10	是	0	8.03	是	331	
10：00	15.19	是	0	0.10	是	0	8.07	是	354	
12：00	18.44	是	0	0.10	是	0	8.05	是	364	
14：00	21.99	是	0	0.10	是	0	8.04	是	415	
16：00	16.16	是	0	0.09	是	0	8.03	是	386	
18：00	15.29	是	0	0.09	是	0	8.05	是	372	
20：00	15.23	是	0	0.09	是	0	8.07	是	354	
22：00	14.56	是	0	0.09	是	0	8.09	是	349	
24：00	14.58	是	0	0.09	是	0	8.11	是	262	
平均值	17.55			0.09			8.04		325.25	
最大值	23.92			0.10			8.11		415.00	
最小值	14.56			0.09			7.93		225.00	
日排放总量									7806	