甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2019 年 9 月 11 日

企 业 名 称	甘肃刘化（集团）有限责任公司		法人代表	刘　峰	所属行业	氮 肥	执行标准	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	
地 址	永靖县四沟村	经　度 纬　度	103° 16′ 57″ 55° 58′ 44″		联系电话	8858326		监测机构	在线监测
监 测 时 间	2019年9月11日	监测点位	污水厂出口			生产周期	连　续	排放去向	黄　河

污染物名称	化学需氧量			氨　氮			总　氮			pH		排口流量(m3/h)	备 注 时 间
排 放 限 值	80mg/L			25mg/L			35mg/L			6-9			
时间	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	浓度（mg/L）	是否达标	超标倍数	检测值	是否达标		
2：00	23.59	是	0	7.95	是	0	26.50	是	0	7.64	是	300	
4：00	23.07	是	0	7.86	是	0	27.90	是	0	7.63	是	285	
6：00	25.03	是	0	7.38	是	0	26.80	是	0	7.65	是	310	
8：00	23.81	是	0	7.31	是	0	27.73	是	0	7.64	是	328	
10：00	23.72	是	0	7.05	是	0	27.85	是	0	7.67	是	366	
12：00	28.77	是	0	6.75	是	0	24.79	是	0	7.65	是	318	
14：00	35.89	是	0	6.55	是	0	25.15	是	0	7.60	是	388	
16：00	26.01	是	0	6.47	是	0	24.20	是	0	7.57	是	402	
18：00	23.98	是	0	6.14	是	0	23.39	是	0	7.65	是	408	
20：00	23.69	是	0	6.01	是	0	24.42	是	0	7.68	是	316	
22：00	27.51	是	0	5.82	是	0	24.20	是	0	7.71	是	351	
24：00	25.50	是	0	5.34	是	0	24.40	是	0	7.69	是	287	
平均值	25.88			6.72			25.61			7.65		338.25	
最大值	35.89			7.95			27.90			7.71		408.00	
最小值	23.07			5.34			23.39			7.57		285.00	
日排放总量												8118	