

和政县污水处理站连续监测小时平均值日报表（2019年10月9日）

企业名称	和政县污水处理站		法人代表	乔文孝	所属行业	污水处理	执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	
地址	和政县三合镇虎家村	经度 纬度	103° 23' 19" 35° 27' 35"	联系电话		13993041339	监测机构	在线监测	
监测时间	2019年10月9日	监测点位		出口		生产周期	连续	排放去向	广通河
污染物名称	化学需氧量(COD)			氨氮			排口流量 (m ³)	备注	
排放限值	60mg/L			8(15)mg/L 括号内为温度≤12℃ 控制指标					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0:00	26.65	是	0	1.16	是	0	363.34		
2:00	25.43	是	0	1.17	是	0	362.94		
4:00	24.52	是	0	1.16	是	0	362.65		
6:00	24.81	是	0	1.16	是	0	360.08		
8:00	24.91	是	0	1.16	是	0	361.05		
10:00	24.75	是	0	1.17	是	0	362.88		
12:00	25.31	是	0	1.15	是	0	362.27		
14:00	25.08	是	0	1.16	是	0	362.89		
16:00	24.58	是	0	1.16	是	0	362.67		
18:00	24.76	是	0	1.16	是	0	361.63		
20:00	25.37	是	0	1.17	是	0	362.22		
22:00	26.12	是	0	1.16	是	0	362.63		
平均值	25.19			1.16			362.27		
最大值	26.65			1.17			363.34		
最小值	24.52			1.15			360.08		
日排放总量	302.29			13.94			8694.50		