


临夏县伊洁能源有限公司液化石油气储配站总平面图



宗地面积(平方米): 9187.135				
界址点坐标				
序号	点号	坐标		边长
		x(m)	y(m)	
1	J1	3929975.666	34597573.6	3.555
2	J2	3929977.764	34597576.47	12.013
3	J3	3929968.653	34597584.3	11.637
4	J4	3929959.26	34597591.17	20.568
5	J5	3929942.745	34597603.43	31.14
6	J6	3929918.458	34597622.92	24.324
7	J7	3929899.605	34597638.29	12.538
8	J8	3929889.19	34597645.27	44.972
9	J9	3929866.081	34597606.69	8.413
10	J10	3929860.539	34597600.36	34.064
11	J11	3929834.99	34597577.83	73.276
12	J12	3929890.312	34597529.78	25.615
13	J13	3929909.472	34597512.78	20.094
14	J14	3929923.935	34597526.73	20.045
15	J15	3929938.896	34597540.07	20.045
16	J16	3929953.857	34597553.41	19.972
17	J17	3929968.399	34597567.1	6.093
18	J18	3929970.999	34597572.61	2.012
19	J19	3929972.989	34597572.91	0.132
20	J20	3929973.119	34597572.93	2.634
1	J1	3929975.666	34597573.6	

图例

	用地界线		道路中心线
	一期用地界线		拟建建筑
	地下建筑		绿地
	树木		实体围墙
	出入口		

L=44.76m i=0.003	长度 坡度
±0.00 1344.588	±0.00 相对高程
1344.047	相对高程

说明: 根据《液化石油气供应工程设计规范》(GB51142-2015)第5.2.8条规定, 距离储罐工业企业最外侧建筑物外墙大于30米, 距甲乙类厂房大于45m, 距丙丁类厂房大于35m, 所以生产区北边距离储罐45m范围内无甲乙类厂房。



四川龙伍石油天然气工程有限公司

设计证书编号: A251017972

设计	周涵	周涵
校对	周涵	周涵
专业负责	陈敏	陈敏
项目负责	陈秋	陈秋
审核	代勇	代勇

临夏县伊洁能源有限公司液化石油气储配站

建筑专业

总平面图

阶段	方案	CADD号	DWG-0106总06-02-010.dwg
比例		文件号	DWG-0106总06-02
日期	2019.9	项目号	DTPE-DD19014
			0版

工程主要经济指标

序号	名称	单位	数量	备注
1	建设用地面积	m ²	9187.135	折合13.78亩
2	本期建设用地面积	m ²	3566.68	折合5.35亩
3	建、构筑物占地面积	m ²	609.15	
4	建、构筑物建筑面积	m ²	620.07	
5	容积率		0.17	
6	建、构筑物占地系数	%	17.08	
7	绿化面积	m ²	1109.04	
8	绿化率	%	31.10	

建(构)筑物一览表

分区	序号	名称	建(构)筑物尺寸	建(构)筑物面积(m ²)	建(构)筑物占地面积(m ²)
生产区	1	埋地式液化石油气卧式储罐区	12.00X15.80	267.38	259.55
	2	灌装间、机泵房	13.8X6.00	72.00	72.00
	3	汽车罐车卸车台NO1			
	4	汽车罐车卸车台NO2			
辅助区	5	站房7间	29.80X6.40	192.17	190.72
	6	消防水池	10.60X5.60	61.00	59.36
	7	水泵房	6.40X4.30	27.52	27.52